

Химическая испытательная
лаборатория

ООО «Молдоваатрансгаз»

2044, г. Кишинев, ул. Вадул луй Водэ 155,

тел. +(373)22 300-427

факс. +(373)22 300-422



ПАСПОРТ

на природный газ, поставляемый по газопроводу АЧБ

25.03.2015

Отбор пробы по SM GOST 31370:2009 (ISO 10715:1997)

Испытания по ГОСТ 5542-87

Дата и время отбора

25.03.2015 8:07

Дата и время испытания

25.03.2015 15:02

	Компоненты	Мол, %
1	метан	95,580
2	CO2	0,167
3	N2	0,628
4	этан	2,472
5	пропан	0,819
6	и-бутан	0,138
7	н-бутан	0,136
8	нео-пентан	0,002
9	и-пентан	0,030
10	н-пентан	0,020
11	гексан + высш.	0,009
12	O2	-

Температура точки росы, °C при P=3,92 Мпа	-19,7
Теплота сгорания, ккал/м3 (низшая)	8243
Теплота сгорания, МДж/м3 (низшая)	34,51
Число Воббе, ккал/м3 (высшее)	11951
Число Воббе, МДж/м3 (высшее)	50,04
плотность относительная	0,5843
плотность абсолютная, кг/м3	0,7037
Масса меркаптановой серы, г/м3	менее 0,0002
Масса сероводорода, г/м3	менее 0,0001
Масса механических примесей, г/м3	н/обнар.
Процент одоризации газа, подаваемого потребителям, от установленной нормы	100,0
Природный газ поставляемый по газопроводу АЧБ, соответствует требованиям ГОСТ 5542-87	

Начальник службы КГ

Мунтян Д.В.

Начальник отдела МиГ

Строки Ф.В.

RI 5.10-2 от 19.03.15

